

中华联合财产保险股份有限公司
高新技术企业关键研发设备保险附加条款
(适用于浙江省)

G08、电动马达检修条款

电动马达指高于 750KW 并有两电极的马达以及高于 1000KW 并多于四电极的马达。

兹经双方同意，本保险单明细表中第_____项适用下述条件：

在经过 8000 小时营运或 500 次启动后或至少上次检修后两年内，被保险人须自费在完全打开机器的状态下安排年检、年修（被保险人应及时通知保险人其年检、年修的时间以便保险人的代表能到达现场）。对新电动马达，应在 2000 小时后或至少营运一年后进行检修，并且被保险人应向保险人提供检修的结果报告。

不论保险何时生效，上述条件均可适用。

被保险人可申请延长检修的间隔期，保险人在认为风险不增加的情况下应允许其延长申请。

若被保险人未遵守本附加条款的约定，则保险人对在进行检修时发生的损失不负赔偿责任。

本附加条款与主条款内容相悖之处，以本附加条款为准；未尽之处，以主条款为准。